



STATENS
BYGNINGSTEKNISKE
ETAT

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Postboks 2473 Solli
0202 Oslo

REF.
11-419 SFA/HB

VÅR REF.
11/3769 whs

DATO
04.07.2011

Krav til fagområdet brannalarm, nødlys og ledesystem

Det vises til brev datert 03.05.2011.

Etter dagens regler skal prosjekterende for brannkonseptet utforme et helhetlig konsept for brannsikkerheten. Den prosjekterende for brannkonseptet skal altså bekrefte at det skal være brannalarm, nødlys og ledesystem i det aktuelle tiltaket. Prosjekterende for arkitektur skal deretter foreta den nærmere plasseringen av brannalarm, nødlys og ledesystem i det enkelte byggverk.

Dersom det skal være brannalarm, nødlys og ledesystem i et bygg, ligger det i dette også en forventning om tilknytning til strøm. Strømtilknytning, dimensjonering av ledninger og lignende, ligger ikke under plan- og bygningslovens regelverk. Derimot hører dette under el-tilsynsloven som forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Tiltakene som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven følger av lovens § 20-1. Ombygging/ oppgradering/ utskiftning av brannalarm, nødlys og ledesystem er ikke søknadspliktig etter denne bestemmelsen. Dette ligger også under regelverket som forvaltes av DSB

Til orientering ble det 20.06.2011 sendt ut på høring endringer i byggesaksforskriften og i byggteknisk forskrift. Et av forslagene er å tilføye et nytt punkt o) i byggesaksforskriften § 13-5 første ledd om prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem. Mer informasjon om dette ligger på www.be.no og på hjemmesidene til Kommunal- og regionaldepartementet.

Med hilsen

Marit Langen
avdelingsdirektor

Wilhelm Holst Skar
rådgiver

SAKSBEHANDLER: whs