

VEDLEGG 8 Retningslinjer for FG godkjenning av foretak og utstyr for automatiske brannalarmanlegg

Forsikringssselskapenes Godkjennelsesnevnd har fra 1.9.2007 følgende gjeldende godkjenningskriterier for foretak og utstyr som inngår i automatiske brannalarmanlegg.

FG baserer sine godkjenningskriterier på offentlige krav til godkjenninger i henhold til Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF).

A. Foretak

Det deles opp i fire godkjenningsområder for foretak:

- Prosjektering av brannalarmanlegg
- Kontroll av prosjektering
- Utførelse og installering av brannalarmanlegg
- Kontroll av utførelse og installering

Et foretak kan være godkjent i ett eller flere godkjenningsområder. Et foretak kan prosjektere, kontrollere prosjekteringen, utføre/installere og kontrollere utførelsen/installeringen.

Den faglige kompetansen må ivaretas i foretakets kvalitetssikringssystem. Foretak med distribuerte kontorer må sørge for at den faglige kompetansen er ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

B. Krav til FG godkjente foretak

Ved søknad om å bli et FG godkjent foretak må følgende redegjøres for, og nødvendig angitt dokumentasjon må fremkomme av søknaden:

- Foretaket skal være etablert i Norge med et tilhørende organisasjonsnummer.
- Opplysninger om firmaets virksomhet med beskrivelse av hvordan den faglige kompetansen blir ivaretatt i hele organisasjonen.
- Organisasjonskart, med faglig personell synlig og navngitt.
- Foretaket skal ha minst to fast ansatte personer med dokumentert faglig relevant kompetanse innen elektrofag (fra fagskole og/eller høgskole/universitet).
- Foretaket skal ha minst en fast ansatt med bestått FG eksamen i prosjektering av automatiske brannalarmanlegg.
- Foretaket skal ha gyldig sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 og/eller 3 i område brannsikkerhet, utstedt av Statens bygningstekniske etat (BE).
- Søkeren skal skriftlig samtykke i gjeldende erklæring for FG godkjente foretak.

Ved søknad benytt ”Søknad om FG godkjenning av foretak” og ”Erklæring for FG godkjente brannalarmforetak”.

C. FG-attest for automatiske brannalarmanlegg

Det skal utarbeides ferdigattest for alle automatiske brannalarmanlegg basert på FG sine regler, heretter kalt FG-attest.

FG-attest skal registreres i en database tilhørende Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Databasen vil bli etablert i løpet av 2008.

Det er FG og forsikringsselskapene, som er medlemmer av FNH, som i første rekke vil ha tilgang til databasen. Alle FG-godkjente foretak vil ha tilgang til sine registrerte FG-attester.

Foretaket må sørge for å overlevere eier av brannalarmanlegget en FG-attest. I tillegg skal eier av bygget motta fullstendig dokumentasjon av brannalarmanlegget (FG-attest, anleggsdokumentasjon og tegninger).

D. Kontroll- og vedlikeholdsavtale

Det skal for alle automatiske brannalarmanlegg være etablert en kontroll- og vedlikeholdsavtale som omfatter årlig kontroll og vedlikehold/service/reparasjon.

E. Kvalitetssikring av foretak

FG kan på et hvert tidspunkt foreta kontroll av foretakets kvalitetssikringssystem, kontroll av foretakets prosjekterte, installerte og kontrollerte brannalarmanlegg og/eller kreve at det fremlegges nødvendig dokumentasjon.

F. Uavhengig kontroll

Forsikringsselskapene kan alltid kreve uavhengig kontroll av utførelsen.

Forsikringsselskapene kan alltid kreve uavhengig kontroll av prosjekteringen.

Søknad om FG-godkjenning som brannalarmforetak

<p>Godkjenningsområder: (Sett kryss i aktuelle rubrikker.)</p> <p><input type="checkbox"/> Prosjektering av brannalarmanlegg</p> <p><input type="checkbox"/> Kontroll av prosjektering</p> <p><input type="checkbox"/> Utførelse/installasjon av brannalarmanlegg</p> <p><input type="checkbox"/> Kontroll av utførelse/installasjon</p>	<p>Søknaden sendes per post: FNH, Forsikringsselskapenes Godkjenningssnevnd, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo</p> <p>Eller per e-post til: fgbrann@fnh.no</p>
<p>Foretakets navn og adresse:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Telefon: _____</p> <p>E-postadresse: _____</p> <p>Hjemmeside: _____</p>	<p>Sentral godkjenning (BE):</p> <p>Tiltaksklasse: _____</p> <p>Godkjent til dato: _____</p> <p>Organisasjonsnummer:</p> <p>_____</p>
<p>Fast ansatt faglig personell: (Fyll ut fornavn, etternavn, kompetanse.)</p> <p>Ansatt 1: _____</p> <p>Ansatt 2: _____</p>	
<p>Dokumentasjon:</p>	<p>Vedlegg nummer:</p>
<p>FG eksamen "Prosjektering av automatiske brannalarmanlegg"</p>	
<p>Sentral godkjenning, område brann sikkerhet (BE)</p>	
<p>Organisasjonskart, med faglig personell synlig</p>	
<p>Firmaattest fra Brønnøysundregistrene</p>	
<p>Erklæring for FG godkjente foretak, signert</p>	
<p>Beskrivelse av hvordan kompetanse ivaretas i hele foretaket</p>	
<p>Eksamen fagskole/høgskole/universitet, faglig relevant</p>	
<p>Dato: _____ Underskrift: _____</p>	

Erklæring for FG-godkjente brannalarmforetak

Vi, undertegnede FG-godkjente foretak, forplikter oss til:

- Å snarest underrette FG om utskifting av faglig fast ansatt personell og om alle andre forhold som kan innvirke på foretakets muligheter til å oppfylle sine forpliktelser eller som kan få betydning for opprettholdelsen av FG-godkjenningen(e).
- Å følge FG sine regler for FG-godkjente automatiske brannalarmanlegg.
- Å drive med FG-arbeid og holde oss faglig oppdaterte.
- Å fylle ut FG-attest for hvert installerte automatiske brannalarmanlegg.
- Å overlevere eier av brannalarmanlegget FG-attest, anleggsdokumentasjon og tegninger.
- Å underrette FG dersom påviste, nødvendige utbedringer ikke blir utført.

Vi er innforstått med at:

- FG-godkjenningen(e) gis med samme varighet som aktuell sentral godkjenning, maksimalt 3 år om gangen, og at det påligger oss å søke om eventuell fornyelse.
- FG kan foreta kvalitetssikring av godkjente foretak til enhver tid.
- FG kan inndra godkjenningen(e) dersom forutsetningene ikke lenger er tilstede, eller at vi opptrer i strid med denne erklæringen.
- FG er uten ansvar for tap/vanskeligheter som kan oppstå dersom godkjenningen(e) blir trukket tilbake eller ikke fornyet.

Dato: _____ Underskrift: _____

Søknad om FG godkjenning av utstyr som inngår i automatiske brannalarmanlegg

Utstyr som skal inngå i et FG godkjent automatisk brannalarmanlegg skal være FG godkjent.

A. Krav til utstyr

Brannalarmutstyr skal være testet og sertifisert i henhold til aktuell(e) del(er) av NS-EN 54.

B. Søknad om godkjenning av utstyr

Søknad om godkjenning skal skrives på eget søknadsskjema.

Vedlagt søknaden skal det være:

- Sertifikat, på norsk eller engelsk, utstedt i tråd med Byggevaredirektivet for aktuelt utstyr. Om Byggevaredirektivet ikke favner aktuelt utstyr skal det fremlegges sertifikat utstedt av akkrediteringsorgan, som er medlem av European Accreditation (EA). Akkrediteringsomfanget skal dekke relevante produktstandarder. Se www.fg.fnh.no for detaljerte opplysninger.
- Datablad og brukermanual for hvert produkt.
- Utfylt og undertegnet erklæring for utstyr, som bekrefter at produktet ikke vil bli endret i den perioden registreringen gjelder.
- Ved ønske om bruk av FG sin logo og merke må det søkes særskilt om tillatelse for nevnte. Se "FG logo" på www.fg.fnh.no.

C. Godkjenningens varighet

Det gis godkjenning for inntil fem år av gangen, men godkjenningen kan gis i samsvar med den tiden som fremgår av sertifikatet. Rekvirenten kan innen utløpet av godkjenningsperioden søke om fornyelse av godkjenningen ved fremleggelse av gyldig sertifikat og en ny erklæring om at produktet er identisk med det produktet det er utstedt sertifikat for. Søknad om fornyelse bør sendes til FG senest en måned før godkjenningens utløpsdato.

Godkjenningen for brannalarmutstyr kan fornyes flere ganger, hvis produktet ikke er endret og hvis produktet fortsatt har et gyldig sertifikat.

D. Gebyrer

Alle gebyrer og andre utgifter i forbindelse med prøving, godkjenning og registrering av utstyret dekkes av søkeren.

E. Tilbaketrekking av godkjenningen

Godkjenningen kan trekkes tilbake om:

- Det viser seg at godkjent utstyr ikke fungerer som forutsatt.
- Søkeren har handlet i strid med sin erklæring.
- Uautorisert bruk av FG sin logo og merke.
- Andre utilfredsstillende forhold av graverende karakter måtte forekomme.

Søknad om FG godkjenning av brannalarmutstyr

Godkjenningsområder: (Sett kryss i aktuelle rubrikker.) <input type="checkbox"/> Sentralapparat <input type="checkbox"/> Kraftforsyning <input type="checkbox"/> Røyk-/multidetektor <input type="checkbox"/> Varmedetektor <input type="checkbox"/> Flammedetektor <input type="checkbox"/> Linjedetektor <input type="checkbox"/> Aspirasjonsdetektor <input type="checkbox"/> Annet utstyr	Søknaden sendes per post: FNH, Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo Eller per e-post til: fgbrann@fnh.no
Foretakets navn: _____	
Foretakets adresse: _____	
Telefon: _____ E-postadresse: _____	
Distributørens navn (hvis annen enn søkeren): _____	
Distributørens adresse: _____	
Produsentens navn (hvis annen enn søkeren): _____	
Produsentens adresse: _____	
Dokumentasjon:	Vedlegg nummer:
Kopi av produktsertifikat utstedt av et akkreditert sertifiseringsorgan. (engelsk eller norsk)	
Samtykkeerklæring hvis søker og sertifikatnehaver er forskjellige foretak.	
Datablad (engelsk eller norsk)	
Brukermanual (norsk)	
Utfylt og undertegnet erklæring for utstyr	
Dato: _____ Underskrift: _____	

Erklæring for utstyr

Med henvisning til vår søknad til FG om godkjenning av følgende brannalarmutstyr:

(Produktnavn/typebetegnelse)

Bekrefter vi å være kjent med FG sine retningslinjer, aksepterer dem og forplikter oss til:

- Å produsere og/eller selge produkter, som er identiske med det godkjente produktet.
- Ved endring av godkjent utstyr å meddele FG endringen og søke om ny/utvidet godkjenning.
- Å sørge for at aktuelt utstyr og nødvendige reservedeler snarlig kan skaffes til veie.
- Snarest å underrette FG om andre forhold som kan ha betydning for godkjenningen.

Godkjenningen gis for et tidsrom av høyst 5 år og kan etter søknad forlenges.

Vi er inneforstått med at godkjenningen kan bli inndratt etter ”Retningslinjer for FG godkjenning av foretak og utstyr for automatiske brannalarmanlegg” og at FG ikke er ansvarlig for tap som kan oppstå om godkjenningen inndras eller ikke blir fornyet.

Dato: _____ Sted: _____

Foretaks navn og underskrift

The Norwegian Insurance Approval Board (FG)



P.O. Box 2473 Solli, N-0202 Oslo. Tel. +47 23 28 42 00.

Declaration for equipment

Referring to our application to FG for registration of equipment or devices for use in automatic fire alarm and signalling systems for:

(Name of the product)

We confirm that we are acquainted with the registration conditions, which we accept and commit ourselves to:

- Only to manufacture and/or put to the marked items identical to the originally registered equipment or devices.
- Immediately and if possible in advance to inform FG of changes in the registered product, if the changes have an influence on the properties of the product.
- Immediately to inform FG of changes that might have an influence on the obligations to the registered product.

This declaration is in force as long as we produce and/or sell the above-mentioned product registered at The Norwegian Insurance Approval Board (FG).

Date: _____ Place: _____

Applicants' name/supplier