



# Regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier

## Utgave 7

Gjelder fra 17. juni 2009  
Erstatter tidligere regelverk

## Innholdsfortegnelse

Forord.....	3
Begrepsforklaringer.....	4
1 Generelle bestemmelser .....	5
1.1 Formål .....	5
1.2 Omfang .....	5
2 Funksjonskrav for brannalarmanlegget, sentralapparatet, aspirasjonsdetektor med rørføring, strømforsyning, overspenningsvern, røykdetektor og varmedetektor. ....	6
2.1 Generelt.....	6
2.2 Sentralapparatet.....	6
2.3 Strømforsyning .....	7
2.4 Detektorer .....	7
2.5 Aspirasjonsdetektor med tilbehør .....	7
2.6 Alarmorganer .....	7
3 FG-godkjenning og prøvespesifikasjoner for brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier og for utstyr som inngår i slike .....	9
3.1 Generelt.....	9
4 Overspenningsvern.....	10
4.1 Generelt.....	10
5 FG-godkjenning av prosjekterende foretak, utførende foretak/installatør og serviceforetak for brannalarmanlegg i landbruket.....	11
5.1 Generelt.....	11
5.2 Tilbaketrekning av FG-godkjenning.....	12
6 Anleggets omfang .....	13
6.1 Generelt.....	13
6.2 Bolighus .....	13
6.3 Driftsbygninger .....	13
6.4 Veksthus.....	13
6.5 Valg av detektorsystem i ulike rom .....	14
7 Installasjon .....	15
7.1 Sentralapparatet.....	15
7.2 Aspirasjonsdetektor med rør .....	15
7.3 Rørsløyfer .....	15
7.4 Dekning av flere rom .....	15
7.5 Plassering av røyksugerør .....	16
7.6 Detektorer .....	16
7.7 Kabelopplegg .....	16
7.8 Trådløs kommunikasjon.....	17
7.9 Øvrige forhold.....	17
8 Service og vedlikehold .....	18
8.2 Betjenings- og vedlikeholdsinstruks .....	18
8.3 Installasjons- og serviceinstruks .....	18
9 Iverksettelse.....	19
Vedlegg A FG-attest.....	20
Vedlegg B Definisjoner.....	21
Vedlegg C Regelverksendringer .....	23

## Forord

Dette regelverket er utarbeidet av Forsikringssselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG).

FG representerer skadeforsikringssselskapene i Norge, og regelverket vil være veiledende for disse når automatisk brannalarmanlegg installeres i landbruksbygninger.

Dette regelverket er veiledende for medlemsselskapene i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Regelverket er basert på de veiledninger som If og Gjensidige tidligere har utarbeidet, og som nå trekkes tilbake.

De krav som er satt til komponenter, testprosedyrer, godkjenningsordninger og til aktørens kvalifikasjoner, sikrer at automatiske brannalarmanlegg prosjektert, installert og vedlikeholdt etter disse regler vil medvirke til en bedre brannsikkerhet i landbruket.

I forhold til regler for automatiske brannalarmanlegg i helseinstitusjoner, kontorbygg, varehus og andre næringsbygg er kravene til automatiske brannalarmanlegg i landbruksbygninger redusert på visse områder, men uten at sikkerheten er svekket. På andre områder er kravene i dette regelverket skjerpet. Dette gjelder først og fremst på komponentsiden hvor det aggressive miljøet som er til stede i for eksempel husdyrfjøs har gjort det nødvendig å kreve miljøtester og funksjonsprøver utover de krav som er satt i NS-EN 54. Denne prøvespesifikasjonen omtales i reglene som "FG sin prøvespesifikasjon".

## Begrepsforklaringer

For å lette forståelsen av test- og godkjenningsprosedyrene i dette regelverket angis i det nedenstående noen begrepsforklaringer:

**NS-EN 54:** Nummeret på den norske standard som angir testkrav for alle komponenter (detektorer, sentralapparater, strømforsyninger og lignende) som inngår i et automatisk brannalarmanlegg. Standarden utgis av Standard Norge.

**FG sin prøvespesifikasjon:** De spesielle tester og funksjonsprøver som gjelder for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier. FG sin prøvespesifikasjon kan lastes ned fra FGs nettside [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no) eller fås ved henvendelse til FG.

**Godkjenningssinneholder:** Det foretak (produsent eller importør av brannalarmanlegg for landbruket) som kan dokumentere at dette regelverkets krav, er oppfylt til alle punkter, og som etter søknad til FG er tildelt godkjenning for et automatisk brannalarmsystem for landbruket. Se kapittel 5.

**Prosjekterende foretak:** Det foretak, med minst en fast ansatt med bestått FG-eksamen for prosjektering av automatiske brannalarmanlegg. Foretaket må videre være godkjent av godkjenningssinneholderen for prosjektering av aktuelt brannalarmsystem. Se kapittel 5.

**Utførende foretak/installatør:** Det foretak som innehar særskilt godkjenning fra godkjenningssinneholderen om utførelse av aktuelt brannalarmsystem. Se kapittel 5.

**Serviceforetak:** Det foretak som innehar særskilt godkjenning fra godkjenningssinneholderen om service på aktuelt brannalarmsystem. Se kapittel 5.

**Brannalarmsystem:** Det er et automatisk brannalarmanlegg for landbruket, som består av en navngitt aspirasjonsdetektor og et navngitt sentralapparat. FG-godkjente brannalarmsystemer for landbruket er listet på FGs nettside [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no).

Se definisjonslisten i vedlegg 10.2 for ytterligere forklaringer.

# 1 Generelle bestemmelser

## 1.1 Formål

Formålet med regelverket er primært å redusere omfanget av branner i landbruket og sekundært å tilby et egnet spesialverktøy for prosjektering og installasjon av brannalarmanlegg som tar hensyn til de spesielle miljøforhold som er til stede i landbruksbygninger.

## 1.2 Omfang

Dette regelverket angir prosjekterings-, dimensjonerings- og utførelsesanvisninger for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier. Når det gjelder bolighus tilknyttet gårdsdriften kan FG sitt ”Innbruddsalarmregelverk 2006”, som inkluderer regler for installasjoner av brannalarm i boliger, benyttes.

1.21 Med FG menes Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd.

1.22 Regelverket kan endres og/eller suppleres dersom ny teknologi eller andre forhold gjør at bedre og hurtigere deteksjon av brannstedet kan oppnås.

1.23 Påskrifter, instruksjoner og lignende på sentralen skal være på norsk. Tilsvarende skal datablad, tekniske beskrivelser og brukermanualer være på norsk. Sentralen skal være tydelig og varig merket med produsentens navn og sentralens typebetegnelse.

1.24 Anleggskomponenter som ønskes FG-godkjent etter dette regelverket skal testes av akkreditert testlaboratorium i henhold til aktuell part av NS-EN 54 og i henhold til FG sin prøvespesifikasjon for brannalarmutstyr for landbruket, se forord. FG sin prøvespesifikasjon er tilgjengelig på FGs nettside [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no).

Brannalarmsentral og detektorer skal være FG-godkjent for bruk i landbruket. Det gjøres oppmerksom på at ett og samme testlaboratorium sannsynligvis ikke vil kunne teste etter NS-EN 54 og etter FG sin prøvespesifikasjon.

Merknad: NS-EN 54 del 20, som omhandler aspirasjonsdetektorer, er ikke egnet for bruk i brannalarmanlegg i driftsbygninger i landbruket.

1.25 Installasjon av brannalarmanlegg skal foregå under godkjenningsinnehaverens ansvar.

1.26 Når anlegget er installert skal det foretas en sluttkontroll av anlegget. Ferdigattest skal utfylles og underskrives av godkjenningsinnehaver eller dennes godkjente utførende foretak/installatør, og sendes FG og til forsikringsselskapet.

1.27 Når brannalarmanlegg etter disse regler installeres i landbruksbygninger skal godkjent overspenningsvern i henhold til FG sin prøvespesifikasjon inngå som en integrert del av anlegget eller være et selvstendig eksternt anlegg. Overspenningsvernet skal sikre alle inn/utganger. (El-siden, tele-siden og sløyfe/signalsiden.)

## **2 Funksjonskrav for brannalarmanlegget, sentralapparatet, aspirasjonsdetektor med rørføring, strømforsyning, overspenningsvern, røykdetektor og varmedetektor.**

### **2.1 Generelt**

- 2.11 Anlegget skal være slik innrettet at brannstedet i bygningen kan angis i/ved sentralapparatet. Ved sentralapparatet skal en komplett sløyfe/adresseoversikt for brannalarmanlegget slås opp. Det stilles krav til at minst 2 sløyfer/adresser skal indikeres på sentralapparatet. En sløyfe kan aksepteres om det er en liten driftsbygning.

Brannalarmanlegget i driftsbygningen skal godkjennes som et system, og ikke som enkeltvise komponenter. Samtlige komponenter i anlegget skal være testet og sertifisert i henhold til aktuell(e) del(er) av NS-EN 54 og/eller FG sin prøvespesifikasjon.

- 2.12 Alarmanlegget skal være slik utført at brudd/kortslutning i detektorsløyfer, strømforsyning, alarmutganger og lignende indikeres som feil i sentralapparatet.

### **2.2 Sentralapparatet**

- 2.21 Brannalarmanleggets sentralapparat skal funksjonstestes av akkreditert testlaboratorium i henhold til funksjonskrav satt i disse regler, og i henhold til FG sin prøvespesifikasjon.

- 2.22 Sentralapparatet skal indikere:
- Brann
  - Feil
  - Utkobling av hele eller deler av anlegget
  - Nettdrift i funksjon
  - Lav batterikapasitet eller lav batterispenning

I tillegg skal sentralapparatet ved tilkobling av aspirasjonsdetektor indikere:

- Unormal reduksjon av luftstrømmen gjennom detektoren for eksempel ved viftestopp, tilstopping av støvfilter, feil ved strømforsyning og lignende.

- 2.23 Detektorsløyfer, eller deler av disse, kan tillates å være utkoblet i planlagte intervaller ved for eksempel traktorkjøring eller ved andre nødvendige røykutslipp. Maksimal tillatt utkoblingstid er 4 timer, og gjeninnkoblingen skal skje automatisk når tidsperioden utløper. Fast utkobling skal ikke kunne utføres.
- 2.24 Sentralapparatet skal gi akustisk signal ved brann.
- 2.25 Sentralapparatet skal være innrettet for tilkobling av signalutstyr for overføring av alarm. Ved overføring av alarm skal denne overføres til nødalarmeringssentral som er godkjent av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

## **2.3 Strømforsyning**

- 2.31 Anleggets primære strømforsyning skal normalt være el-nettet. Anlegget skal til enhver tid være fast (ikke med bevegelig ledning) tilkoblet dette.
- 2.32 Som sekundær strømforsyning skal et sett vedlikeholdsfrie batterier være i konstant beredskap, og kobles automatisk til anlegget ved strømbrudd eller unormalt spenningsfall.
- 2.33 Batterikapasiteten skal være tilstrekkelig til å drive anlegget i minst 24 timer etter at den primære spenningen er falt bort, og deretter gi alarm over alle alarmorganer i minst 5 minutter.

## **2.4 Detektorer**

- 2.41 Med detektor menes røyk-, varme- eller aspirasjonsdetektor.
- 2.42 Alle detektorer, inkludert aspirasjonsdetektorer, skal være FG-godkjente.
- 2.43 Varmedetektorer skal være godkjent i klasse 1, og tillates kun benyttet i rom hvor røykdetektorer eller aspirasjonsdetektor er direkte uegnet.

## **2.5 Aspirasjonsdetektor med tilbehør**

- 2.51 Aspirasjonsdetektorer skal testes av testlaboratorium akkreditert etter EN 17025 mot IEC 61000-4-5 og EN 50130-4. Testing skal foregå i henhold til funksjonskravene, og i henhold til FG sin prøvespesifikasjon.
- 2.52 Aspirasjonsdetektoren skal være slik utformet at skap, rør og filter lett kan rengjøres for støv og andre forurensninger. Rørene må kunne rengjøres av anleggseier ved for eksempel støvsuging eller blåsing.
- 2.53 Støvfilteret skal være utformet og plassert slik at det ikke trenger støv gjennom eller forbi filteret slik at detektorenes følsomhet eller evne til å detektere røyk forringes, eller at feilalarmer oppstår. Filteret skal være slik plassert at utskifting eller rengjøring lett kan foretas av anleggseier.

## **2.6 Alarmorganer**

- 2.61 I brannalarmanlegget skal det inngå innvendig og utvendig akustisk alarmorgan. Det skal være innvendig akustisk alarmorgan i bolighuset og driftsbygningen. FG kan, etter søknad, dispensere fra krav i dyrerom.

Antallet alarmorganer skal være tilstrekkelig til at personer tilhørende gårdsdriften normalt skal oppfatte alarmen både innendørs og utendørs.

- 2.62 Som alarmorgan kan brukes sirene, tyfon eller ringeklokke. Roterende/blinkende lys kan supplere de akustiske organene. Andre former for alarmorganer kan tillates etter skriftlig søknad til FG.



### **3 FG-godkjenning og prøvespesifikasjoner for brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier og for utstyr som inngår i slike**

#### **3.1 Generelt**

- 3.11 Alle brannalarmsentraler, aspirasjonsdetektorer, røyk- og varmedetektorer og strømforsyninger skal testes av akkreditert testlaboratorium i henhold til aktuelle deler av Norsk Standard, NS-EN 54.

I tillegg skal utstyret testes etter FG sin prøvespesifikasjon som gjelder for automatiske brannalarmanlegg i landbruket, se punkt 1.24.

- 3.12 FG-godkjenning for et brannalarmsystem i landbruket kan gis etter søknad til FG.

Vedlagt søknaden skal det være:

- Sertifikat utstedt i tråd med Byggevaredirektivet for aktuelt utstyr. Om Byggevaredirektivet ikke favner aktuelt utstyr skal det fremlegges sertifikat utstedt av akkrediteringsorgan, som er medlem av European Accreditation (EA). Akkrediteringsomfanget skal dekke relevante produktstandarder. Se FGs nettside [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no) for detaljerte opplysninger.
- Datablad og brukermanual for hvert produkt.
- Utfylt og undertegnet erklæring for utstyr, som bekrefter at produktet ikke vil bli endret i den perioden registreringen gjelder.
- Ved ønske om bruk av FG sin logo og merke må det søkes særskilt om tillatelse for nevnte. Se "FG-logo" på FGs nettside [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no).
- Samsvarserklæring fra testlaboratorium, se punkt 3.11.
- Erklæring fra et akkreditert laboratorium om samsvar med alle funksjonskravene i FG sin prøvespesifikasjon.

Det gis godkjenning for inntil 3 år av gangen, men godkjenningen gis i samsvar med den tiden som fremgår av sertifikatet. Rekvirenten kan innen utløpet av godkjenningsperioden søke om fornyelse av godkjenningen ved fremleggelse av gyldig sertifikat og en ny erklæring om at produktet er identisk med det produktet det er utstedt sertifikat for. Søknad om fornyelse bør sendes til FG senest en måned før godkjenningens utløpsdato.

Godkjenningen for brannalarmutstyr kan fornyes flere ganger, hvis produktet ikke er endret og hvis produktet fortsatt har et gyldig sertifikat.

Det foretak som er tildelt FG-godkjenning for et brannalarmsystem omtales i dette regelverk som GODKJENNINGSINNEHAVER.

- 3.13 Når brannalarmanlegget for det enkelte gårdsbruk og gartneri er ferdig installert skal godkjenningssinnehaveren eller utførende foretak/installatøren sende FG-attest til FG og aktuelt forsikringsselskap, med kopi til eier.

## **4 Overspenningsvern**

### **4.1 Generelt**

Brannalarmanlegget skal være sikret mot overspenninger på alle inn/utganger. (El-siden, tele-siden og sløyfe/signalsiden.)

Vernet kan inngå som en integrert del av komponentene i anlegget eller være satt sammen av eksterne komponenter.

Reelt oppsett av brannalarmanlegget skal verifiseres og typetestes av akkreditert laboratorium. Det kreves akkreditering etter EN 17025 for EN 61000-4-5.

## **5 FG-godkjenning av prosjekterende foretak, utførende foretak/installatør og serviceforetak for brannalarmanlegg i landbruket**

### **5.1 Generelt**

Det gjelder, som beskrevet i forordet, forenklede bestemmelser for FG-godkjenning av aktører for brannalarmsystemer for landbruket.

- 5.11 Prosjekterende foretak er et foretak med minst en fast ansatt, med bestått FG-eksamen for prosjektering av automatiske brannalarmanlegg. Foretaket må videre være godkjent av godkjenningssinnehaveren for prosjektering av aktuelt brannalarmsystem.
- 5.12 Godkjenningssinnehaveren skal ha tilsvarende kompetanse som et FG-godkjent prosjekterende foretak.

Godkjenningssinnehaveren skal godkjennes av FG. Godkjenningen gis normalt for 3 år og kan etter søknad fornyes.

Godkjenningssinnehaveren kan selv foreta komplett installasjon av brannalarmanlegget, eller han kan godkjenne sitt eget installatørkorps. Slik godkjenning skal dokumenteres ved godkjenningsbevis utstedt av godkjenningssinnehaveren etter at installatøren har fått nødvendig opplæring av godkjenningssinnehaveren. Med nødvendig opplæring menes et kurs med minst fem timers varighet.

Opplæringsprogrammet skal legges frem for FG for aksept.

- 5.13 Utførende foretak, installatør, er det foretak som innehar særskilt godkjenning fra godkjenningssinnehaveren om utførelse av aktuell brannalarmanleggstype.
- 5.14 Serviceforetak er det foretak som innehar særskilt godkjenning fra godkjenningssinnehaveren om service på aktuelt brannalarmsystem.

Som beskrevet i kapittel 8 Service og vedlikehold kreves at brannalarmsystemet skal bli rutinemessig vedlikeholdt.

Service skal utføres av et eksternt godkjent serviceforetak minst en gang per år.

**Merknad:** Det betyr at eier av brannalarmsystemet ikke selv kan utføre service på det installerte brannalarmsystemet. Det skal ikke være mer enn ett år ( $\pm$  1 måned) mellom hver service.

Det pålegges godkjenningssinnehaveren, se punkt 5.12, enten selv å utføre all service, eller å godkjenne serviceforetak. Slik godkjenning skal dokumenteres ved godkjenningsbevis utstedt av godkjenningssinnehaveren, etter at serviceforetaket har fått nødvendig opplæring av godkjenningssinnehaveren. Med nødvendig opplæring menes et kurs med minst fem timers varighet. Opplæringsprogrammet skal legges frem for FG for aksept.

5.15 Det er godkjenningssinnehaveren som har ansvaret for at prosjektering, utførelse og service er i samsvar med disse regler.

## **5.2 Tilbaketrekning av FG-godkjenning**

5.21 FG kan trekke godkjenningen tilbake dersom:

- Forutsetningene for godkjenningen ikke overholdes.
- Brannalarmanlegg installeres med utstyr som ikke er godkjent.
- Godkjenningssinnehaver/installatør av brannalarmsystemet ikke følger dette regelverk ved installasjon av anlegget.
- Godkjenningssinnehaver ikke gjennomfører opplæring av prosjekterende, utførende/installatører og serviceforetak.

## **6 Anleggets omfang**

### **6.1 Generelt**

- 6.11 Alle bygninger på gården anbefales sikret.
- 6.12 Når en bygning sikres skal alle andre bygninger som ligger nærmere enn 10 meter fra den sikrede bygning, også sikres. Unntatt fra denne bestemmelsen er mindre bygninger som er uten innlagt elektrisitet og uten brennbart opplag (for eksempel stabbur). Bygningene som er unntatt sikringskravet skal holdes avlåst.

### **6.2 Bolighus**

- 6.21 Når bolighus sikres skal sikringen være i samsvar med FG sitt "Innbruddsalarmregelverk 2006" som ivaretar kravene for installasjoner av brannalarm i boliger. FG sitt innbruddsalarmregelverk kan lastes ned fra FGs nettside [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no).

### **6.3 Driftsbygninger**

- 6.31 Når driftsbygninger sikres skal de fullsikres. Det vil si at alle rom i bygningen skal dekkes.

Unntatt fra denne bestemmelsen er:

- Mindre rom uten elektriske installasjoner eller brennbare opplag.
- Mindre rom med permanent åpning til sikret område.

Tavlerom, rom for sikringsskap, motorrom, pumperom, maskinverksted og andre tekniske rom skal alltid dekkes av brannalarmanlegget. Dette omfatter også viftemotorer og/eller ventilasjonskanaler som går over tak, og hvor motoren står i kanalåpningen.

Der hvor temperaturvarsling og/eller utkobling i styringssystemet til motorene er innebygget gis det unntak fra kravet med forutsetning om at produsent/eier kan fremlegge dokumentasjon.

### **6.4 Veksthus**

- 6.41 Ved sikring av veksthus skal de normalt sikres med aspirasjonssystem. Dersom veksthus inneholder elektrisk fordelerskap og/eller gjennomgående kabelbro(er), skal punktsikring etableres med detektorer i eller umiddelbart over el-skapet/kabelbroen, eller veksthuset skal fullsikres med aspirasjonssystem.

## **6.5 Valg av detektorsystem i ulike rom**

6.51 Aspirasjonssystem med aspirasjonsdetektor skal benyttes i:

- Dyrerom
- Korn tørker
- Andre støvfylte rom
- Veksthus
- Melkerom

6.52 Røyk- eller varmedetektorer skal benyttes i alle andre områder som ikke omfattes av punkt 6.51.

Merknad: Varmedetektorer skal kun benyttes der hvor røykdetektorer eller aspirasjonssystem er direkte uegnet.

## **7 Installasjon**

### **7.1 Sentralapparatet**

Sentralapparatet skal plasseres på sentralt sted, i et tørt og temperaturstabilt miljø, fortrinnsvis i bolighuset.

Det anmodes om at aspirasjonsdetektor og sentralapparat er adskilt fra hverandre.

Ved dekning med brannalarmanlegg i mer enn en av bygningene **skal** sentralapparatet, eller sentralens betjeningspanel, plasseres i bolighuset.

### **7.2 Aspirasjonsdetektor med rør**

7.21 Det skal benyttes røyksugerør med hullgeometri og diametre som sikrer at responstiden på 60 sekunder overholdes.

7.22 Rørskjøtene skal sikres mot utglidning og mot at falsk luft trekkes inn.

7.23 Maksimal lengde av rørstrekk er 50 meter, målt fra aspirasjonsdetektoren, til enden på rørgaten. Større lengder kan i enkelttilfeller godkjennes dersom praktiske prøver viser at kravet til responstid overholdes. Det skal benyttes samme røykprøve som angitt i FG sin prøvespesifikasjon.

7.24 Rørstrekket skal plasseres slik at minste hullavstand fra vegg er 0,5 meter.

### **7.3 Rørsløyfer**

7.31 Lengde på rørsløyfer og hulldiametre skal være i henhold til godkjenningssinnehavers/produsentens anvisninger.

### **7.4 Dekning av flere rom**

7.41 En rørsløyfe kan omfatte flere rom innenfor totallengden (50 meter). Rørstrekket i hvert av de detekterte rom skal da perforeres med minst 2 hull. Det skal være tilnærmet samme trykk og temperatur i de rom som skal dekkes av samme sløyfe. Dette gjelder også det rom hvor aspirasjonsdetektoren er plassert.

## **7.5 Plassering av røyksugerør**

7.51 Røyksugerørene skal plasseres i taket. Ingen del av taket skal ha større horisontal avstand til et hull enn 10 meter.

Merknad: Unntak fra denne regelen kan være store, sammenhengende rom. Her kan rørene legges nær opp til potensielle brannsteder som kabelgater, sikringsskap og andre elektriske knutepunkter, såfremt dette antas å gi bedre og raskere deteksjon.

7.52 Under saltak skal røret føres i avstand på minimum 0,5 meter og maksimum 1 meter fra mønet. Dersom det er benyttet limtretrager eller lignende som mønsås, skal røret festes i underkant av denne.

7.53 Etter at installasjonen er ferdig, skal anlegget røykprøves fra det hullet på rørsløyfen med størst røravstand til aspirasjonsdetektoren. Det skal benyttes samme røykprøve som angitt i FG sin prøvespesifikasjon, og kravet til responstid på maksimalt 60 sekunder med rent filter skal overholdes.

## **7.6 Detektorer**

7.61 En røykdetektor tillates å dekke maksimalt 80 m<sup>2</sup> gulvflate.

7.62 Under saltak skal detektoren plasseres minimum 0,5 meter og maksimum 1 meter fra mønet, målt langs takflaten. Dersom det er benyttet limtretrager som mønsås, skal detektoren festes på underkant av denne.

7.63 En varmedetektor i klasse 1 tillates å dekke maksimum 40 m<sup>2</sup> gulvflate.

7.64 Detektorer skal ikke plasseres nærmere vegg enn 0,5 meter med mindre rommets størrelse eller utforming er slik at bestemmelsen ikke kan etterkommes.

7.65 Detektorer må plasseres og monteres slik at de ikke beskadiges av normal aktivitet i rommet.

## **7.7 Kabelopplegg**

7.71 Kablene skal beskyttes mot mekanisk skade.

7.72 I våte, syreholdige eller brannfarlige rom må det bare anvendes utstyr og kabel som er godkjent for slike rom.

7.73 Kabel mellom bygninger skal graves ned i bakken, (jordkabel) med mindre særskilte praktiske forhold tilsier noe annet.

7.74 Der anleggets funksjonalitet kan påvirkes av induksjon eller andre fenomener må spesielle tiltak iverksettes for å motvirke dette.



## **7.8 Trådløs kommunikasjon**

7.81 Ved trådløs kommunikasjon mellom sentralapparatet og trådløse detektorer skal sentralapparatet plasseres i bolighuset.

7.82 Sentralapparatet skal være EN-54 godkjent for alle aktuelle funksjoner, se forord.

Komponenter som brukes ved installering av trådløse anlegg, skal være i henhold til følgende: British standard 5839-1:2002 Fire detecting and fire alarm systems for buildings part 27.

Brannalarmanlegget skal inneholde mulighet for utvidelse ved hjelp av repeater. Det skal være mulighet for å tilknytte trådbaserte detektorer til systemet.

7.83 Det skal benyttes en sikkerhetsfrekvens som er avsatt for bruken, og som er godkjent av Post- og teletilsynet (PT).

7.84 Trådløs klokkeoverføring fra brannalarmsentralen i driftsbygningen og til bolighuset kan aksepteres, om det er foretatt en grundig risikovurdering for at det er en funksjonell teknisk løsning. Mulige kilder for forstyrning av signalene må kartlegges. Frekvens velges i henhold til 7.83.

## **7.9 Øvrige forhold**

7.91 Det skal monteres kondensflasker på rørstrekene for drenering av eventuelt kondensvann.

## **8 Service og vedlikehold**

- 8.11 Det skal inngås en servicekontrakt mellom eier, og godkjenningssinnehaver for brannalarmsystemet, som sikrer service på anlegget minimum en gang per år.

Årlig service skal utføres av godkjenningssinnehaver eller av hans godkjente serviceforetak, se punkt 5.14. Det skal ikke være mer enn ett år ( $\pm 1$  måned) mellom hver service.

- 8.12 Den årlige servicerapporten skal undertegnes av den person som utfører service på brannalarmsystemet, og skal oppbevares i egen mappe hos anleggseieren.
- 8.13 Kopi av servicekontrakten skal sendes forsikringsselskapet sammen med ferdigattesten for brannalarmsystemet.

### **8.2 Betjenings- og vedlikeholdsinstruks**

- 8.21 Med anlegget skal det følge en lettfattelig betjenings- og vedlikeholdsinstruks på norsk, som skal plasseres ved sentralen.

Det skal klart fremgå hva anleggseier selv kan/skal foreta av vedlikehold på anlegget, for eksempel rengjøring av røyksugerør, filterskifte, støvsuging av detektorer.

Anleggseier, eller dennes representant, skal motta tilstrekkelig opplæring i bruk av anlegget.

### **8.3 Installasjons- og serviceinstruks**

- 8.31 Godkjenningssinnehaveren skal utarbeide installasjons- og serviceinstruks for brannalarmsystemet.

Instruksen skal inngå som en del av servicekontrakten, se punkt 8.11.

## **9 Iverksettelse**

- 9.1 Dette regelverket for brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier er gjeldende fra 15.1.2008 og erstatter regelverk av november 2003, og veiledninger utgitt av forsikringsselskapene Gjensidige og If.

## **Vedlegg A FG-attest**

For FG-attest se FGs nettside [www.fg.fnh.no](http://www.fg.fnh.no).

## Vedlegg B Definisjoner

Alarm	Signal som informerer om hendelser eller tilstandsendringer, f.eks. brann, og som krever øyeblikkelig handling.
Alarmkurs	Betegnelse på den eller de kabler som forbinder brannalarmsentralen med alarmgiverne.
Alarmmottaker	Mottakerdel i et alarmoverføringssystem. Kan motta signal fra en eller flere alarmsendere.
Alarmorgan	Enhet som gir akustisk, optisk eller følbart (for døve) alarm.
Alarmoverføringssystem	Utstyr og overføringslinjer som anvendes for å overføre informasjon om status for ett eller flere brannalarmanlegg, til en eller flere alarmmottak.
Alarmsender	Senderdel i alarmoverføringssystem. Kan sende signal til en eller flere alarmmottakere.
Aspirasjonsdetektor	I et aspirasjonssystem suges luft fra det beskyttede området via et røranlegg til sentralisert deteksjonsenhet med røykdetektorfunksjon.
Automatiske brannalarmanlegg	Anlegg som detekterer et branntilløp og alarmerer om dette. Et brannalarmanlegg består vanligvis av sentralapparat, detektorer, manuelle meldere, alarmorgan og ledningsnett.
Betjeningsinstruks	Veiledning i bruk/betjening av anlegget.
Brannetektor	Fellesbetegnelse på forskjellige typer detektorer for automatisk oppdaging av brann.
Dekningsflate	Gulvareal som blir overvåket av en brannetektor.
Detektorsløyfe	Betegnelse på den/de kabler som forbinder brannalarmsentralen med detektorene og brannmelderne innenfor et geografisk, avgrenset område. Et brannalarmanlegg kan ha mange detektorsløyfer.
Differensial varmedetektor	Varmedetektor som påvirkes av temperaturstigningshastigheten.
Falsk alarm	Alarm i ond hensikt uten at brann har oppstått.
Feilsignal	Signal som indikerer feil på noen del av anlegget.
Flammedetektor	Detektor som påvirkes av stråling fra en flamme.
Ionedetektor	Røykdetektor som påvirkes av forbrenningsgassers innvirkning på ionetilstand i røykdetektoren.
Kontroll	Med kontroll menes å undersøke om brannalarmanlegget samsvarer med prosjekteringsbeskrivelser, montasjeanvisninger eller tilsvarende samt risiko og bruk av brannobjektet.
Multikriteriedetektor	Flerkriterie røykdetektor som baserer deteksjon på ulike forekomster av branngasser, røykutvikling og temperaturendringer. Utviklingen av forekomstene sees i forhold til hverandre i en samlet vurdering før alarm aktiveres. Benyttes i hovedsak for å unngå unødig alarm i kompliserte driftsmiljøer og der mer presis deteksjon er ønskelig.
Multisensordetektor	Flersensor røykdetektor som baserer deteksjon på ulike forekomster av branngasser, røykutvikling og temperaturendringer. Utviklingen av forekomstene vurderes av hver enkelt sensor og grad av påvirkning av disse danner grunnlag for at alarm aktiveres. Kan benyttes for å unngå unødig alarm i ulike driftsmiljøer.

Nødalarmingsentral	Med nødalarmingsentral for brann forstås det betjeningssted, bestemt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som har til oppgave å motta varsel om brann og andre ulykker innen en region og å alarmere aktuelt innsatspersonell.
Optisk røykdetektor	Detektor som påvirkes av de lysendringer som røyken forårsaker i detektoren.
Overvåket område	Hele det området som overvåkes av det automatiske brannalarmanlegget.
Punkt-detektor	Detektor som påvirkes av brannkarakteristikken i eller nær et punkt.
Røykdetektor	Detektor som påvirkes av røykpartikler og forbrenningsprodukter, og er en fellesbetegnelse for optisk og ioniserende detektor.
Sentralapparat	<p>Dette har tilkoblet kraftforsyning, detektorer, manuelle meldere, alarmorganer og eventuelt alarmsender og har som oppgave:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Å motta og tyde signaler fra detektorene samt overvåke installasjonen.</li> <li>2. Ved brann: - Gi optisk og akustisk brannalarm lokalt. - Indikere stedet meldingene ble gitt fra.</li> <li>3. Ved feil: - Gi optisk og akustisk feilvarsel lokalt. - Så vidt mulig å indikere feiltype og sted.</li> <li>4. Overføre brannalarm, eventuelt feilmelding til alarm/brannstasjon og/eller aktivisere utstyr for automatisk brannslukking, lukking av brannspjeld, branndører og lignende.</li> </ol> <p>Andre betegnelser: Sentral, Brannsentral, Brannalarmsentral.</p>
Service	Se vedlikehold.
Unødig alarm	<p>Brannalarm som er igangsatt uten at brann har oppstått. Unødig alarm kan ha flere årsaker som inndeles i to hovedgrupper:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brannalarm som skyldes teknisk feil i noen del av anlegget.</li> <li>2. Brannalarm som skyldes en ytre påvirkning på branndetektorene uten at brann har oppstått (for eksempel, varme arbeider, støv, eksos, sollys).</li> </ol>
Varmedetektor	Detektor som påvirkes av varme.
Vedlikehold	Reparasjoner, utskiftninger, utbedring av avvik (feil og mangler) og service på aktive og passive brannsikringstiltak for at installasjonen eller konstruksjonen skal fungere som forutsatt.

## **Vedlegg C Regelverksendringer**

Dette vedlegget inneholder informasjon om hvilke endringer som er gjort i regelverket.

### **Utgave 7**

I denne utgaven er følgende revidert:

Punkt 6.31 er utvidet med teksten ”Der hvor temperaturvarsling og/eller utkobling i styringssystemet til motorene er innebygget gis det unntak fra kravet med forutsetning om at produsent/eier kan fremlegge dokumentasjon.”

Punkt 2.11 har omformulert følgende setning til: ”Samtlige komponenter i anlegget skal være testet og sertifisert i henhold til aktuell(e) del(er) av NS-EN 54 og/eller FG sin prøvespesifikasjon.”

Vedlegg B er utvidet med nødalarmeringssentral.

Vedlegg C er opprettet.