

Veiledning til organisatoriske og tekniske krav for avfallsbedrifter

Innledning – Generelt

Denne veiledning er etablert av Finans Norge Forsikringsdrift og FG Skadeteknikk og angir generelle minimumskrav som en avfallsbedrift normalt må ha etablert og dokumentert som grunnlag for å få etablert forsikring. Type og omfang av sikringstiltak må underlegges en individuell vurdering og tilpasses stedlige forhold. En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) vil være et godt verktøy for denne vurderingen.

Organisatoriske krav til avfallsbedrifter

- Bedriftens organisatoriske sikkerhet må beskrives og dokumenteres.
- Risikovurdering skal være gjennomført for alle risikoforhold i bedriften inkludert miljø. Alle vesentlige avvik skal være lukket.
- Rutiner for lagring av usortert og sortert avfall må være etablert og kunne dokumenteres. Dette gjelder all lagring både inne i bygg og ute.
- Brennbart avfall (sortert og usortert) skal plasseres i en egen brannseksjon om det oppbevares inne i bygningen utenfor arbeidstiden. Brannseksjonen skal være skilt fra øvrige deler av bygget med seksjoneringsvegger på en slik måte at en brann ikke vil spres ut over brannseksjonen. Utendørs skal det lagres minst 20 meter fra bygning/annet brennbart avfall/maskiner.
- Rutiner for opplæring og øvelser må være etablert og kunne dokumenteres.
- Beredskapsplan som fyller alle krav i lover og forskrifter relevante for virksomheten inkludert plan for videre drift, må være etablert og kunne dokumenteres.
- Rutiner for renhold og vedlikehold av kverner, transportbånd og andre maskiner som produserer varme og/eller gnister må være etablert og kunne dokumenteres.

Tekniske krav til avfallsbedrifter

- Det skal være etablert tilfredsstillende vannforsyning (trykk, mengde, varighet) til å slukke en brann i de forsikrede objekter.
- Brannslanger som dekker hele lokalet skal være etablert i bygg som benyttes til sortering, behandling, bearbeiding, lagring av avfall (produksjonsbygg). Dersom sortering, behandling, bearbeiding eller lagring av avfall også foregår utendørs, må brannslanger etableres for å kunne benyttes på disse områdene.

- Brannalarm med alarmoverføring til brannvesenets alarmsentral skal være etablert i bygg som benyttes til sortering, behandling, bearbeiding, lagring av avfall (produksjonsbygg). Dette gjelder for bygg hvor forsikringssum samlet for bygg, maskiner, varer og avbrudd er høyere enn NOK xx millioner¹.
- Automatisk slokkeanlegg skal være etablert i bygg som benyttes til sortering, behandling, bearbeiding, lagring av avfall (produksjonsbygg). Dette gjelder for bygg hvor forsikringssum samlet for bygg, maskiner, varer og avbrudd er høyere enn NOK xx millioner¹. Om brannvesenets innsatstid er mer enn 20 minutter reduseres grensen til NOK xx millioner¹. Slokkeanlegget skal ha årlig FG-kontroll.
- Kverner og andre enkeltmaskiner som produserer varme og/eller gnister og med forsikringssum høyere enn NOK xx millioner¹, skal ha særskilt beskyttelse med automatisk slokkeanlegg.
- Transportbånd, kverner og lignende maskiner skal stoppe automatisk ved brannalarm.
- Brannseksjoneringsvegger skal fungere og alle branndører/porter skal være stengt utenom arbeidstid.
- Bedriftens område skal være inngjerdet.

¹ Forsikringssum vurderes av forsikringsselskapet.