

Kontrollklasser

Kontrollklasse 1, kontroll og termografering hvert år

Bygg med følgende virksomheter skal være i kontrollklasse 1:

Eksempler på dette er:

- Industri- og produksjon
- Verksted
- Møller
- Gartneri med vekstlys
- Hoteller
- Sykehus og sykehjem
- Restauranter
- Serveringssteder
- Gatekjøkken

Kontrollklasse 3, kontroll og termografering hvert 3 år

Bygg med virksomheter som ikke er nevnt under kontrollklasse 1 eller 5:

Eksempler på dette er:

- Salgslokaler
- Lager
- Overnattingssteder
- Campingplasser
- Forsamlingslokaler
- Kirker
- Barnehager
- Skoler
- Gartnerier med drift og uten vekstlys

Landbruk kontrollklasse 3 og 5

- Landbruk med drift/produksjon – **kontroll og termografering hvert 3. år**
- Landbruk uten drift (bolandbruk-hobbyvirksomhet-ikke regnskapspliktig) – **kontroll hvert 5. år. Termografering anbefales.**

Bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygningen skal kontrolleres.

Kontrollklasse 5, kontroll og termografering hvert 5 år

- Bygninger for kontorbedrift (rene kontorbygg med all type virksomhet f.eks. tannlegepraksis, lege, veterinær o.l.)
- Boligsammenslutninger

Bygninger med kombinert virksomhet, flere anvendelsesområder.

Hovedprinsippet er at kontroll skal følge hovedvirksomheten. Det betyr for eksempel at en industribedrift med en bygning skal ha årlig kontroll på hele bygningen. Det vil si ikke bare i produksjonsdelen, men også på kontor og lager.

Boligkontroll privat hvert 5 år, termografering anbefales

- Enebolig
- Fritidsbolig
- Boliger som ikke inngår i boligsammenslutninger

Spørsmål

Dersom det er tvil om valg av kontrollklasse avklares dette med FG Skadeteknikk, e-post:
fg@fgkontroll.no.

Revisjonshistorikk

Utgave 5, tilføyelse: Bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygningen skal kontrolleres.