



FG-810:1

FG-regler for komfyrvakt

Gyldig fra 23.03.2015

Innhold

1	Innledning	3
1.1	Generelt.....	3
1.2	Formål.....	3
1.3	Omfang.....	3
1.4	Revisjon	3
1.4.1	Revisjonshistorikk.....	3
1.5	Ikrafttreden	4
1.6	Definisjoner og forklaringer.....	4
1.7	Referanser	4
2	Krav til komfyrvakt	4
3	FG-godkjenning av komfyrvakter	5
3.1	Søknad om FG-godkjenning.....	5
3.1.1	Krav til overensstemmelseserklæringen	5
3.2	Tilbaketrekking av FG-godkjenningen	5
3.3	Anke på tilbaketrekking av FG-godkjenning.....	6
3.4	Gebyrer.....	6
3.5	FG-logo	6

1 Innledning

1.1 Generelt

Forsikringsselskapene erfarer i likhet med myndighetene at mange branner oppstår på komfyren. Dette kan også alarmbransjen som mottar boligalarm bekrefte.

Forsikringsselskapene har etablert en godkjenningsordning for komfyrvakter basert på NEK EN 50615. Godkjenningsordningen administreres av FG Skadeteknikk, www.fgsikring.no.

Reglene er utarbeidet av FG Skadeteknikk. Reglene har vært bekjentgjort i forsikringsselskapene og i aktuelle fagmiljøer.

Reglene ble fastsatt som FG-regler for komfyrvakt (FG-810) av Fagstyre FG-brann 23.3.2015 med forankring i styret Finans Norge Skadedrift.

En komfyrvakt består av to deler: en del som overvåker platetoppen/komfyr og en del som automatisk bryter strømmen til komfyren når overvåkingsenheten oppdager brannfare på platetoppen.

1.2 Formål

Formålet med reglene er å sikre at komfyrvakter fungerer som tiltenkt og har tilfredsstillende sikkerhet og funksjonskrav, også med tanke på uønsket alarm. Dette ivaretas gjennom dokumentasjon og testing i henhold til NEK EN 50615 utført av uavhengig akkreditert testlaboratorium.

1.3 Omfang

Komfyrvakt skal oppfylle kravene i klasse B eller AB i NEK EN 50615. Testoppsett av komfyrvakt etter NEK EN 50615 klasse A krever at det brenner før komfyrvakten trer i kraft. FG har til hensikt å forebygge brann og således er ikke testmetoden for klasse A akseptert.

1.4 Revisjon

Det vil gjennomføres en hovedrevisjon hvert fjerde år i forbindelse med revisjon av NEK 400. Overgangsperioden vil følge overgangsordninger som fastsettes av DSB.

Den som innehar FG-godkjenning, forplikter seg til selv å holde seg oppdatert over revisjoner og endringer.

1.4.1 Revisjonshistorikk

Tabell T.1.4.1

Dato	Utgave	Punkt	Endring
02.07.2018	1	1.1	Ny mal, Finans Norge ved Forsikringsselskapenes Godkjenningssnevnd (FG) korrigerert til FG Skadeteknikk. Forsikringsselskapenes Godkjenningssnevnd (FG) korrigerert til FG Skadeteknikk

1.5 Ikrafttreden

Reglene trer i kraft 23.3.2015.

1.6 Definisjoner og forklaringer

Fagord i kursiv i alfabetisk rekkefølge.

Akkreditering

Bekreftelse på oppfyllelse av norm fra et akkrediteringsorgan

Akkrediteringsorgan

Organ utpekt av myndighetene til å utføre kontroll

Erklæring

Aksept av avtale mellom FG og leverandør

European Accreditation (EA)

Sammenslutning av akkrediteringsorgan i Europa

Overensstemmelseserklæring

Dokument fra akkreditert testlaboratorium som bekrefter overensstemmelse med FG-810

1.7 Referanser

- NEK-EN 50615 Test on devices for fire prevention and suppression for hobs (cooktops)
- NEK 400 Norsk elektroteknisk norm Elektriske lavspenningsinstallasjoner
- FEL Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

2 Krav til komfyrvakt

I NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner fra 2014 stilles det krav til at komfyrvakter skal oppfylle komfyrvaktnormen NEK EN 50615. Dette kravet ble ikke stilt da krav om komfyrvakter ble innført i NEK 400 i 2010.

NEK 400 Tillegg 823A:

Når NEK-EN 50615 foreligger vil beskyttelsesutstyr i henhold til både prEN 50615 og NEK EN 50615 tilfredsstillende kravet i 823.421.01 om beskyttelse mot overoppheting inntil NEK trekker tilbake Tillegg 823A.

FG følger kravene til komfyrvakt som er stilt i NEK 400. For ettermarkedetsprodukter tiltenkt installert av sluttbruker, gjelder de samme produktkrav.

MERKNAD

I NEK EN 50615 brukes ordlyden «should» og «shall» i testoppsettet. Det skal utlukkende brukes «shall» for oppfyllelse av testkrav.

3 FG-godkjenning av komfyrvakter

For å oppnå FG-godkjenning for komfyrvakter må det søkes til FG i henhold til punkt 2.1. Alle komfyrvakter som skal benyttes i installasjoner i henhold til NEK 400:2014 eller for ettermontering av sluttbruker skal være i henhold til NEK EN 50615.

3.1 Søknad om FG-godkjenning

Komfyrvakter kan etter søknad til FG registreres og listeføres på [FG sin nettside](#).

I søknad om FG-godkjent komfyrvakt skal følgende inngå:

- Uttalelse om samsvar («declaration of conformity») mot NEK-EN 50615
- Monterings- og bruksanvisning på norsk hvor det tydelig skal fremkomme om produktet kan benyttes i henhold til NEK 400 og/eller for ettermontering i ettermarkedet
- Overensstemmelseserklæring mot FG-810 fra et EN 17025-akkreditert laboratorium:
 - Akkrediteringen skal dekke NEK EN 50615¹
 - Akkrediteringsorganet skal være medlem av European Accreditation (EA)

En FG-godkjenning/registrering gjelder i inntil 5 år. Det er godkjenningssinneholder som er ansvarlig for å søke om fornyelse av godkjenningen.

3.1.1 Krav til overensstemmelseserklæringen

Overensstemmelseserklæringen skal inneholde:

- Kontaktdata til relevante parter
- Produktnavn/typebetegnelse
- Navn på FG-regler med henvisning til spesifikk utgave
- Referanse til testrapportnummer/declaration
- Dato og signatur av ansvarlig person med prokura.

3.2 Tilbaketrekking av FG-godkjenningen

Godkjenningen kan trekkes tilbake:

- Dersom produktet ikke lenger oppfylder kravene for godkjenning
- Dersom leverandøren har handlet i strid med samsvarserklæringen
- Dersom det er andre forhold av vesentlig betydning for etterlevelse av FG-reglene

FG kan på et hvert tidspunkt kontrollere om FGs krav er oppfylt og sikre at kravene etterleves. Kontrollen foretas på godkjenningssinneholderens regning.

FG er uten ansvar for et hvert økonomisk tap og andre tap/vanskeligheter som kan oppstå dersom en godkjenning trekkes tilbake.

¹ Akkreditert laboratorium som er akkreditert for lignende type branntesting aksepteres frem til 1.1.2017.

3.3 Anke på tilbaketrekking av FG-godkjenning

Godkjenningssinneholder har anledning til å anke på vedtak om tilbaketrekking. Anke sendes FG. Administrasjonen i FG behandler saken på nytt. Om godkjenningssinneholder fortsatt ikke aksepterer vedtaket, behandles anken av Fagstyre FG-brann. Administrasjonen har i den sammenheng ingen stemmerett. Fagstyres vedtak er endelig og kan ikke påklages.

3.4 Gebyrer

Alle utgifter i forbindelse med sertifisering og testing og lignende av komfyrvakter dekkes av søkeren. Saksbehandling og utstedelse av FG-godkjenning og registrering hos FG er uten kostnad for søkeren.

3.5 FG-logo

FG-logo kan benyttes i forbindelse med informasjon og markedsføring av FG-godkjente tjenester/produkter. FG-godkjenning gir rett til å bruke FGs logo og merke i henhold til bestemmelsene for bruk. FGs logo og merke er varemerkebeskyttet.

Registreringsinformasjon for FGs logo og merke samt bestemmelser finnes på www.fgsikring.no

Dersom godkjenningssinneholderen leverer flere tjenester og produkter, skal markedsføringsmaterialet tydelig skille mellom FG-godkjente og ikke-godkjente tjenester/produkter. Dette gjelder uansett medium.